



План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на объектах ООО «Сибирская Газопроводная Компания»

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на объектах ООО «Сибирская Газопроводная Компания» (далее ООО) разработан во исполнение приказа Министерства энергетики РФ №2234 от 13.11.2024 г. «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения обеспечения оценки готовности к отопительному периоду» в соответствии с Приложением №1, Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, с целью обеспечить готовность предприятия, к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах.

План мероприятий предусматривает:

1. Возможные сценарии возникновения и развития аварий на объектах;
2. Силы и средства, используемые для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах;
3. Состав и дислокация сил и средств;
4. Порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий аварий на объекте;
5. Организация управления, связи и оповещения при аварии на объектах предприятия;
6. Первоочередные действия при получении сигнала об аварии на объекте;
7. Организация материально-технического, инженерного, финансового и других видов обеспечения работ по локализации и ликвидации аварий на объекте

1. Возможные сценарии возникновения и развития аварий

1. Сценарий №1. Загазованность помещения котельной.

Признаки: резкий запах, срабатывание автоматики безопасности.

Действия персонала ООО:

- прекратить доступ газа в котельную, перекрыв задвижку на наружном газопроводе на вводе в котельную, открыть продувочные свечи на газопроводе;
 - сообщить инженерно-техническому персоналу, руководителю.
 - выставить предупредительные знаки у входа в помещение и организовать наружное наблюдение;
 - открыть полностью окна приточной вентиляции, дверь, провентилировать помещение котельной;
 - произвести поиск утечек в сварных, фланцевых, резьбовых соединениях внутреннего газопровода и газового оборудования котельной с помощью мыльной эмульсии;
 - устранить неисправности и ввести в эксплуатацию оборудование, с записью в оперативный журнал
- Действия руководителя ИТР (по прибытии):
- даёт указания об удалении людей и транспорта из опасных зон и выставлении постов и предупредительных знаков;

- инструктирует работников, участвующих в ликвидации аварии, о порядке поведения работ;
- руководит ремонтно-восстановительными работами.

2. Сценарий №2. Прекращение подачи газа, уменьшение давления

Признаки: невоспламенение, погасание пламени горелок.

Действия персонала ООО

- прекратить доступ газа в котельную, перекрыв задвижку на наружном газопроводе на вводе в котельную
- сообщить инженерно-техническому персоналу, руководителю;
- переключить работу котельной на резервное, аварийное топливо.
- выявить и устранить неисправности и ввести в эксплуатацию оборудование, на основном виде топлива, с записью в оперативный журнал

Действия руководителя ИТР (по прибытии):

- даёт указания об удалении людей и транспорта из опасных зон и выставлении постов и предупредительных знаков;
- инструктирует работников, участвующих в ликвидации аварии, о порядке поведения работ;
- руководит ремонтно-восстановительными работами.

3. Сценарий №3. Пожар